

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по Левашинскому,
Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваши, тел. , E-mail: ondipr.12@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0022

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«13» февраля 2019г.
(дата рассмотрения дела)

РД, Левашинский район, с. Леваши
(место рассмотрения дела)

Я., Главный государственный инспектор Левашинского, Сергокалинского, Акушинского, Лакского и
Кулинского районов по пожарному надзору Гитинов Рамазан Магомедович
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 15 от 13.02.2019г.
установил, что юридическим лицом:

1. Полное название юридического лица Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Мекегинский детский сад «Ласточка»
организационно-правовая форма, форма собственности
2. Юридический адрес, тел. (факс) Левашинский, с. Мекеги, РД, тел. 89679341719
3. ИНН 0521015623
4. ОГРН 1150521000013
5. Номер регистрационного свидетельства 05Л01 № 0002634
6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Республике Дагестан
7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета

8. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Абдулбекова Баканай Тантановна

9. Дата и место рождения 29.01.1969г, с.Тукуй-Мектаб, Нефтекумского района,
Ставропольского края.

10. Адрес места жительства с. Мекеги Левашинского района РД.

11. Занимаемая должность Заведующая

12. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ МУО МР
«Левашинский район» № 69-к от 10.12.2014г.

(название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

13. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт серия 8214 № 502865 выдан ОУФМС России по РД в Левашинском районе 21.07.2014г.

13 февраля 2019г. в « 12 » час. «30 » мин. при проведении плановой, выездной проверки за
соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях по адресу: с.Мекеги, .

Нарушены/невыполнены требования пожарной безопасности:

1. На объекте защиты лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной

- безопасности (руководитель не обеспечил порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, прохождение пожарно-технического минимума) (Постановление правительства РФ № 390 п. 3)
2. на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. ((Правила противопожарного режима в РФ: п. 61);)
3. На объекте защиты отсутствует документация на обработку чердачных помещений. ((Правила противопожарного режима в РФ: п. 21);)
4. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 6)
5. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (таблички Выход не над всеми эвакуационными выходами) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 43)
6. На объекте защиты не определена категория помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности. (Правила противопожарного режима в РФ)
7. на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ((ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83);)
8. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы). (Постановление правительства РФ № 390 : п. 43)
9. на объекте защиты отсутствуют речевые оповещатели срабатывающие при возникновении пожара. (СП 3.13130.2009 п. 7)
10. на объекте защиты на лестнице 3-го типа предназначенной для эвакуации людей ширина проступи менее 25 см. (СП 3.13130.2009 п. 4.4.2.)
11. на объекте защиты отсутствует ограждение на кровле. (СНиП 21-01-97* п. 8.10)
12. на объекте защиты в помещениях: кладовой, прачечной, кухне и столовой для персонала, отсутствуют пожарные извещатели. (Постановление правительства РФ № 390 п. 61)
13. На объекте защиты эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 43)
14. на объекте защиты отсутствует протокол испытаний наружных эвакуационных лестниц. (Постановление правительства РФ № 390)
15. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 55)
16. На объекте защиты отсутствует акт проверки работоспособности средств пожарной сигнализации. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 61)

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Юридическое лицо Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Мекегинский детский сад «Ласточка»

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

Предупреждение

(мотивированное решение по делу)

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонарушения:

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: _____

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: _____

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении _____

именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Главный государственный инспектор Левашинского, Сергокалинского, Акушинского, Лакского и Кулинского районов по пожарному надзору Гитинов Рамазан Магомедович

должность, инициалы и фамилия



подпись

Копию постановления получил(а)

«13» февраля 2019г.

дата, подпись

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Мекегинский
детский сад «Ласточка»

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «23» февраля 2019г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа:

Р/С 40101810600000010021 в ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКТМО: 82634000

Получатель: УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по Республике Дагестан) Счет № 04031783860

КБК: 17711627000016000140

УИН: 00012 0022 020 13022019



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕКЕГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАСТОЧКА»**

ПРИКАЗ

От 22. 03. 2019г.

№ 18

В соответствии с предписанием Отдела надзорной деятельности и профилактических работ №12 по Левашинскому району от 13 февраля 2019г. и в целях соблюдения требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Приложение 1).
2. Возложить ответственность за исполнением плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на завхоза Халидова З.У.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая





Б.Т.Абдулбекова

ПЛАН

Мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Отдела надзорной деятельности и профилактических работ №12 по Левашинскому району.

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте с лицами выполняющим свои должностные обязанности необходимо. проводить обучения мерам пожарной безопасности (руководителю и ответственному за пожарную безопасность обеспечить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождение пожаротехнического минимума)	Постановление правительства РФ № 390 П.3	01.06.2019	Составлен план график На 25.03.2019 г проведения противопожарного инструктажа и прохождение пожаротехнического минимума)
2	на объекте восстановить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 61);	01.06.2019	
3	На объекте защиты восстановить документацию; , на обработку чердачных помещений.	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 21);	01.06.2019	
4	На объекте защиты руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Постановление правительства РФ № 390 :п. 6	01.06.2019	Таблички с номерами Телефонов установлены
5	На объекте защиты руководителю организации обеспе-	Постановление правительства РФ № 390	01.06.2019	

	чить исправное состояние знаков пожарной безопасности (таблички Выход не над весами эвакуационными выходами)	:п. 43		Таблички «ВЫХОД» установлены
6	На объекте защиты необходимо определить категорию помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2019	определен
7	на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности ..Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации должна дублировать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83);	01.06.2019	обращение в МЧС письмо от 18.03.2019 г. № 01-38/52/ от 25.03.19 г.
8	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих 'Пути эвакуации и, эвакуационные выходы).	правительства РФ № 390 п. 43	01.06.2019	Знаки пожарной безопасности установлены в отсутствующих местах
9	на объекте защиты установить речевые оповещатели срабатывающие при возникновении <u>пожара</u> .	СП 3.13130.2009 п. 7	01.06.2019	обращение в МЧС
10	на объекте защиты на лестнице 3-го типа предназначенной для эвакуации людей ширина проступи должна быть не менее 25 см.	СП 3.13130.2009 п. 4.4.2.	01.06.2019	— / —
11	на объекте защиты установить <u>ограждение на кровле</u> .	СНиП 21-01-97* п. 8.10	01.06.2019	— / —


12	на объекте защиты в помещениях: кладовой, прачечной, кухне и столовой для персонала, установить по- <u>жарные извещатели</u>	Постановление пра- вительства РФ № 390 п. 61	01.06.2019	
13	На объекте защиты эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электро- питания рабочего освещения.	Постановление пра- вительства РФ № 390 :п. 43	01.06.2019	Установлены светиль- ники Автоматически включающиеся при отключении освещен
14	на объекте защиты составить протокол испытаний <u>наружных</u> <u>эвакуационных лестниц.</u>	Постановление пра- вительства РФ № 390 :п. 24	01.06.2019	
15	На объекте защиты руководителю организации организовать, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения внутрен- него противопожарного водопровода , не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответст- <u>вующих актов.</u>	Постановление пра- вительства РФ № 390 :п. 55	01.06.2019	
16	На объекте защиты соста- вить акт поверки работо- способности средств пожарной сигнализации	Постановление пра- вительства РФ № 390 п.61	01.06.2019	

По остальным пунктам ведется работа с обслуживающими организациями, подрядной организацией и с Администрацией района.

К письму прилагается график инструктажей с персоналом МКДОУ.

13.03.2019 г

Завхоз



/Халидов З.У./



Главе МР «Левашинский район»
Ш.М. Дабышеву
От заведующей МКДОУ
«Мекегинский д/сад «Ласточка»
Абдулбековой Б.Т.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Шамиль Магомедович!

13 февраля 2019 года была проведена плановая и выездная проверка в здании и в помещениях объекта защиты (МКДОУ «Мекегинский д/сад «Ласточка») отделением надзорной деятельности и профилактических работ №12 по Левашинскому району. По итогам проверки выявлено следующее:

1. Неисправность пожарной сигнализации
2. Необходимость модернизации и дооборудования существующей системы пожарной сигнализации.
3. Приобретение и монтаж системы речевого оповещения.
4. Необходимость в реконструкции эвакуационных лестниц со 2го этажа 4 шт.
5. -//- устройства ограждения по периметру кровли 120 м.
6. -//- в установке доводчиков на двери 4 шт.
7. -//- замены деревянных дверей в электрощитовую на- металлические 1 шт.
8. -//- замены пластиковых люков на чердак-на металлические люки.
9. Чтоб не загромождать эвакуационный «ВЫХОД» в 3х группах организовать 2х ярусные кровати т. е. приобрести 6 шт. 2х ярусные кровати.
10. Необходимость в приобретении 4х и в заправке 9 огнетушителей.
11. -//- в заключении договоров на обслуживание и ремонт средств противопожарной безопасности.
12. -//- в организации лабораторных испытаний средств противопожарной безопасности:
 - а. огнезащитное покрытие чердака
 - б. внутренний водопровод
 - в. эвакуационные лестницы
 - г. ограждение на крыше.

По итогам проверки составлено предписание от **13.02.2019 года №7/1/9**

и требование об устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2019 года.

Прошу Вас учесть потребности МКДОУ для устранения нарушений требований пожарной безопасности и выполнения предписания.

18.03.2019 года

заведующая Абдулбекова Б.Т.



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368320, с. Левашин тел. 8(252) 21-3-20; факс: 8(252) 21-9-98, e-mail: levashirayon@e-dag.ru
mo-levrayon@mail.ru

«25» 03 2019 г.

№ 01-39/521

Заведующей МКДОУ
Мекегинский д/сад «Ласточка»
Абдулбековой Б.Т.

На Ваше заявление Администрация муниципального района сообщает следующее.

В настоящее время Администрацией района начата работа по разработке муниципальной целевой программы по устранению нарушений, выявленных контролирующими органами (ОНД и ПР №12, ТО Роспотребнадзора РД в Левашинском районе, ОМВД РФ по Левашинскому району)

Вышеуказанная программа будет реализована в течении 2019-2021 годов исходя из возможностей муниципального бюджета.

**Глава Администрации
МР «Левашинский район»**

Ш. Дабишев

Алиева С.Т.

21 - 2 - 42